



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

1929-2019

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn.2019-12-04

TT/2019/2948

TT-U/ MS

Pracownia Projektowa SANIT Urszula Lamch-Kołacz

ul. Złota 23

25-015 Kielce

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wapiennikowa 45

ul. Wapiennikowa 45

25-105 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia dokumentację techniczną przyłącza wody do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 664/27, 664/21, 664/19, 664/25, 664/34, 664/29 przy ul. Wapiennikowej 45 i 45A w Kielcach, z następującymi uwagami:

1. Niniejsze uzgodnienie wydawane jest z uwzględnieniem "Porozumienia w sprawie ustalenia warunków wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej Wapiennikowa 45 i Wapiennikowa 45A w Kielcach i podłączeniu wykonanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej", zawartej w dniu 02 kwietnia 2019r. w Kielcach, pomiędzy Spółdzielnią Budowlano - Mieszkaniową "Pionier" w Kielcach a Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Wapiennikowej 45 i Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Wapiennikowa 45A.
2. Montaż punktu włączenia do wodociągu DN 150mm żel. należy wykonać w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziału Sieci Wodociągowej "Wodociągów Kieleckich" tel. 36-53-142; -143.
3. Miejsce odcięcia dotychczasowego podłączenia wodociągowego należy przewidzieć w miejscu nie powodującym zakłóceń dopływu wody dla pozostałych odbiorców usług i udostępnić do przeglądu technicznego przedstawicielowi "Wodociągów Kieleckich".
4. Rozliczanie za dostawę wody i odbiór ścieków z przedmiotowych budynków będzie się odbywało ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową "Pionier" na podstawie centralnego wodomierza zamontowanego w komorze wodomierzowej dla osiedla.
5. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
6. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół"
Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wody w wersji papierowej.

7. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymierska