


SKALA 1:100/250



- Tr – PROJ. TRÓJNIK
W – PROJ. KOMORA WODOMIERZOWA
Ł – PROJ. ŁUK-ZAŁAMANIE TRASY PRZYŁĄCZA WODY
— — — — — TEREN ISTNIEJĄCY

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC, SPRAWDZIĆ ZAŁOŻONE RZĘDNE W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ
2. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z SIECIAMI I INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ, WYKOPY WYKONAĆ RĘCZNIE.
3. RUROCIĄGI WODY ZAPROJEKTOWANE PONIŻEJ STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU $H=1,6[m]$, NALEŻY OCIEPILIĆ ŁUPKAMI LUB WORKAMI WYPEŁNIONYMI STYROPIANEM EKSTRUZOWYM.

PiO-SAN	"PiO-SAN" Pracownia projektowa ul. Remakowska 2/54, 25-327 Kielce Biuro: ul. Ciesawa 36 Błocza gm. Morawica tel. (041) 311-76-21 email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl		
	Temat opracowania: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO PRZY UL. WINNICZEJ 4 W KIELCACH NA DZ. NR EWID. 580/34 OBR. 0017		
	Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA ul. WINNICZA 4, 25-334 KIELCE		
Objekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
Faza: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY			
Branża: Sanitarna – PRZYŁĄCZE WODY			
Nazwa rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA WODY NA ODCINKU Tr1-Tr2		Nr. rys. S–3	Skala 1:100/250
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data
Projektował:	mgr inż. Marcin Kochel	SWK/0123/P005/07	01.2020
Sprawił:	mgr inz. Piotr Ćwiek	SWK/0088/PW05/08	01.2020
<small>PODZIAŁOWANIE NIKNIESZEGO OPRAWIANIA, NIJ TĘŻ ZDOBYWANTENI I W TAKICH ROKACH, WYKONYWANIE PRACOWNI, A POWNATO UMIESZCZENIE W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH DANYMI – ZA WYSTĄPIENIEM PRACOWNI W AWARIIACH FORME, W JEJ ELEKTRYCZNOŚĆ, MECHANICZNOŚĆ, FIZYCZNĄ, REPRODUKCJA, PRZEGLĄDZU JAKI DOKONYWANE ZNAWI ZE ZDOLNOŚCI AUTORA JEST ZABRONIONE I POLEGAŁO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNEJ I MOCY (DEKL. NR 24, POL23 Z 1994 RJ)</small>			